



Certificato numero / *Certificate number*

DE/408

## CERTIFICATO DI ESAME DEL TIPO *CERTIFICATE OF TYPE EXAMINATION*

Visti i Rapporti di Prova / *Referring to the Test Reports*  
n. DC06/002F06 del / *dated* 25/11/2005

si dichiara che il Fabbricante/*we declare that the Manufacturer*

**AIELLO SICURSER SRL**

Via C. Colombo, 140/142 - 95121 CATANIA (CT) - ITALY

ha richiesto sui provini da lui stesso campionati e denominati  
*has requested on the specimen sampled by himself and named*

**Serranda avvolgibile zincata a profilo antitempesta bilanciata con molle**  
*Balanced with springs galvanized rolling shutter with antistorm profile*  
**Mod. SA4**

le prove di tipo secondo la norma EN 13241:2003+A2:2016, in conformità ai punti richiesti dal Fabbricante stesso e indicati nell' Allegato A del presente certificato, secondo il Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione 3 (tre) - Allegato V del Regolamento (UE) n. 305/2011.  
*the type testing according to EN 13241:2003+A2:2016 in compliance with the points required by the Manufacturer himself and listed in Annex A of this certificate, according to the System of assessment and verification of constancy of performance 3 (three) - Annex V of the Regulation (EU) n. 305/2011.*

I risultati delle prove eseguite sul campione sono riportati nell' Allegato A  
*The results of the tests on the sample are reported in the Annex A*

Prima emissione / *First issue*: 06/12/2005  
Ultima emissione / *Last issue*: 10/12/2020  
Scadenza / *Expiring*: 05/12/2025

Ing. P. Fumagalli  
B.A. Prodotto/Product

GQ002 REV.00

## CERTIFICATO DI ESAME DEL TIPO - Allegato A CERTIFICATE OF TYPE EXAMINATION - Annex A

### Serranda avvolgibile zincata a profilo antitempesta bilanciata con molle *Balanced with springs galvanized rolling shutter with antistorm profile* Mod. SA4

In base alle prove di tipo eseguite e alle caratteristiche del prodotto contenute nel Fascicolo Tecnico depositato presso CSI S.p.A., i risultati sono:

*According to the type testing performed and the documents of the Technical File deposited at CSI S.p.A., the results are:*

Caratteristiche prodotto / <i>Product characteristics:</i>	
Dimensioni [mm] <i>Dimensions</i>	W 5000 x H 4600
Prestazioni / <i>Performances:</i>	
4.2.8 Apertura sicura <i>4.2.8 Safe opening</i>	conforme / <i>compliant</i>
4.3.3 Forza di manovra <i>4.3.3 Operating forces</i>	conforme / <i>compliant</i>
4.4.3 Resistenza al carico del vento <i>4.4.3 Wind load resistance</i>  - con guide a U fino a/ <i>with U guide till W4000</i> - con guide e ganci antistrappo fino a W5000 <i>with ripstop guide and hook till W5000</i>	classe / <i>class 2</i>  classe / <i>class 3</i>

Prima emissione / *First issue:* 06/12/2005  
Ultima emissione / *Last issue:* 10/12/2020  
Scadenza / *Expiring:* 05/12/2025

Ing. P. Fumagalli  
B.A. Prodotto/Product